



2007000586E



正本

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(№): 20101H00395

委托单位: 上海雷帝建筑材料有限公司
Applicant

样品名称: 雷帝 3642 乳液
Sample Description

检验类别: 委托检验
Test Type

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials





2007000586E

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: 20101H00395

第 1 页 共 2 页

样品名称	雷帝 3642 乳液	检验类别	委托检验
委托单位	上海雷帝建筑材料有限公司	来样编号	/
生产单位	上海雷帝建筑材料有限公司	商 标	雷帝
来样日期	2010 年 3 月 8 日	型号规格	20L/桶
检验依据	GB 18583-2008	产品类型	水基型 其它类
检验项目	1. 游离甲醛 2. 苯 3. 甲苯+二甲苯 4. 总挥发性有机物	生产日期 /批号	/
检验结论	<p>所检样品检验结果符合国家强制性标准 GB18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》规定的各项有害物质限量指标。</p> <p>综合结论: 该样品有害物质含量合格。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2010 年 3 月 12 日 (测试检验章)</p>		
附注:			



批 准:

[Handwritten signature] - 2

审 核:

[Handwritten signature]

主 检:

[Handwritten signature]

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告


(Test Report)

中心编号: 20101H00395

第 2 页 共 2 页

水基型胶粘剂				
缩甲醛类	聚乙酸 乙烯酯类	橡胶类	聚氨酯类	其他类
				√
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	游离甲醛 (g/kg)	≤1.0	0.04	合格
2	苯 (g/kg)	≤0.20	未检出*	合格
3	甲苯+二甲苯 (g/kg)	≤10	未检出*	合格
4	总挥发性有机物 (g/L)	≤350	33.6	合格
(以下空白)				
备注: 未检出*: 苯、甲苯、二甲苯 < 0.02g/kg。				

审核:



主检:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼

电话: 65728538

邮编: 100024

说 明

1. 本报告无中心“测试检验章”和骑缝章无效。
2. 本报告无主检、审核、批准签字无效。
3. 本报告涂改、部分复印无效。
4. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。
5. 委托检验仅对来样负责。

本中心联系方式：

地 址：北京市朝阳区管庄中国建材院南楼

邮 编：100024

电 话：(010) 65728538 51167681

传 真：(010) 65715991

检验报告真伪查询：51167679 65764684（传真）

网 址：www.cbmtc.com www.chinabmnet.com

电子信箱：cbmtc@cbmtc.com

