



2014010110M  
资质有效期至:2017.07.10



检验报告编号: HJ2015ZL0122  
委托单编号: WD-151152  
本报告页数: 共2页

# 环境标志产品认证 检验报告

产品名称: 9229 聚合物水泥防水涂料

申请单位: 雷帝(中国)建筑材料有限公司

生产单位: 雷帝(中国)建筑材料有限公司

委托单位: 中环联合(北京)认证中心有限公司

北京市建筑材料质量监督检验站

2015年05月26日




# 环境标志产品认证检验报告

检验单位名称：北京市建筑材料质量监督检验站

第 1 页 共 2 页

产品名称	9229 聚合物水泥 防水涂料	型号规格	液体:粉体 =1:3.6	商标	LATICRETE
委托单位	中环联合(北京) 认证中心有限公司	委托人	栗燕	样品等级	---
申请单位	雷帝(中国)建筑材料 有限公司	样品单编号	---	委托单编号	WD-151152
生产单位	雷帝(中国)建筑材料 有限公司	送样数量	500g	送样人	---
封样状况 样品状况	封样标签完好 样品无损坏	检验数量	500g	到样日期	2015.04.20
检验环境 条件说明	温度: (23±1) °C 相对湿度: (45±5) %	检验样品 原编号或 生产日期	2015.03.09	检 验 完成日期	2015.05.26
检验和 判定依据	HJ 456-2009《环境标志产品技术要求 刚性防水材料》				
检验结果	送检样品检验结果见第 2 页。				
检验结论	检验和判定依据中规定应检 6 项，共检 6 项，合格 6 项。 检验单位（公章或检验报告专用章） 签发日期： 2015 年 05 月 26 日				
备注	无				

批准: 

审核: 

主检: 



# 环境标志产品认证检验报告

检验单位名称：北京市建筑材料质量监督检验站

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	指标及技术要求	检验结果	单项判定
1	甲醛, mg/m <sup>3</sup>	≤0.08	0.01	符合
2	苯, mg/m <sup>3</sup>	≤0.02	0.01	符合
3	氨, mg/m <sup>3</sup>	≤0.1	0.07	符合
4	总挥发性有机化合物 (VOC), mg/m <sup>3</sup>	≤0.1	0.05	符合
5	内照射指数	≤0.6	0.1	符合
6	外照射指数	≤0.6	0.3	符合

附注：主要检测设备：

1. 紫外可见分光光度计；
2. 气相色谱仪；
3. γ 谱仪。

(以下空白)

一、用