


内页编号



检测
CNAS L0896



(2008)国认监认字(054)号



2008000442Z

委托单编号 WD-11359a

环境标志产品认证 检验报告

检验报告编号: TW11223W1

产品名称 雷帝9237防水膜

生产单位 上海雷帝建筑材料有限公司

委托单位 中环联合(北京)认证中心有限公司

国家涂料质量监督检验中心


中海油常州涂料化工研究院检测中心



环境标志产品认证检验报告

检验单位名称: 国家涂料质量监督检验中心

共 2 页 第 1 页

产品名称	雷帝9237防水膜	型号规格	/	商 标	LATICRETE
委托单位	中环联合(北京)认证中心有限公司	委托人	刘晓飞	样品等级	合格品
生产单位	上海雷帝建筑材料有限公司	样品编号	TW11223	委托单编号	WD-11359a
封样状况 样品状态	封条及包装完好 蓝色均匀流体	送样数量	500ml	送样人	/
		检验数量	500ml	到样日期	2011年03月02日
检验环境 条件说明	室温	检验样品 原编号或 生产日期	2011年1月6日	检验完成 日期	2011年03月11日
检验和判 定依据	HJ/T 201-2005 环境标志产品技术要求 水性涂料(内墙涂料)				
检验 结果	送检样品检验结果见第2页				
检验 结论	检验和判定依据中规定应检8项, 共检8项, 合格8项。 <div style="text-align: center;">  <p>检验单位: (公章或检验报告专用章) 签发日期: 2011年03月14日</p> </div>				
备 注					

批准:

(Handwritten signature)

审核:

(Handwritten signature)

主检:

(Handwritten signature)

环境标志产品认证检验报告

检验单位名称: 国家涂料质量监督检验中心

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	指标及技术要求	检验结果	单项结论
1	挥发性有机化合物含量(VOC)限值, g/L	≤80	6	合格
2	卤代烃(以二氯甲烷计), mg/kg	≤500	未检出(注1)	合格
3	苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量, mg/kg	≤500	未检出(注2)	合格
4	甲醛, mg/kg	≤100	64	合格
5	铅, mg/kg	≤90	未检出(注3)	合格
6	镉, mg/kg	≤75	未检出(注4)	合格
7	铬, mg/kg	≤60	未检出(注5)	合格
8	汞, mg/kg	≤60	未检出(注6)	合格
备注	主要检测设备: 1. HP6890N气相色谱仪 2. UV-2550紫外可见分光光度计 3. Agilent 7890气相色谱仪 4. Varian720-ES电感耦合等离子发射光谱仪			

注1: 1,1-二氯乙烷检出限为10mg/kg; 二氯甲烷、1,2-二氯乙烷检出限均为5mg/kg; 1,1,1-三氯乙烷、三氯甲烷, 1,1,2-三氯乙烷检出限均为0.01mg/kg; 四氯化碳检出限为0.001mg/kg;

注2: 苯、甲苯、乙苯检出限均为40mg/kg; 二甲苯检出限为50mg/kg;

注3: 铅的检出限为0.04mg/kg;

注4: 镉的检出限为0.0025mg/kg;

注5: 铬的检出限为0.0075mg/kg;

注6: 汞的检出限为0.04mg/kg。

批准:

(Handwritten signature)

审核:

(Handwritten signature)

编写:

(Handwritten signature)

检验单位(检验报告专用章)

